


## Attestation d'utilisation AEAI n° 26389

Groupe 162	Systèmes de revêtements de parois extérieures	
Requérant	Saint-Gobain Weber AG Täferenstrasse 11b 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Weber AG 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Produit	MARMORAN SYSTEM HICOMPACT 023 & HICOMPACT ULTRA	
Description	<p>Système d'isolation thermique composite (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30</p> <p>-Isolation: Plaque multi-couches EPS/PUR, E≤320mm</p> <p>-Enduit de fond: armé, E≥3mm et couches "dures"</p> <p>-Crépi de finition: enduit E≥2mm et couches "dures"</p> <p>-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation</p>	
Utilisation	Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a] Construction selon descriptif par écrit du requérant	
Documentation	MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01' (11.09.2015), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01a' (11.09.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 06-07-2015-1' (10.10.2014), Gutachten 'GA-06-07-2015-2' (29.09.2015), Gutachten 'GA-06-07-2015-3' (25.09.2015); -: System-Beschreibung 'Saint-Gobain Weber AG' (29.09.2015), Verarbeitungsrichtlinie 'Saint-Gobain Weber AG' (September 2015)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classification:	selon Utilisation
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	11.11.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	



Michael Binz



Gérald Rappo