

Validation de la valeur déclarée de conductivité thermique λ_D

selon

Norme SIA 279, Matériaux de construction isolants, édition 2011

Requérant Nom/Nom de la maison Saint-Gobain Isover AG Adresse Route de Payerne 1 NPA/Lieu 1522 Lucens			
Description du produit Nom du produit ISOVER ISOCOMPACT Groupe de matériaux (SIA 2001) Laine de verre			
Valeur déclarée de conductivité thermique λ_D	W/(m·K)	0.034	—
— pour épaisseur à la livraison de mm		30-240	—
— pour masse volumique apparente de kg/m ³		64-80	—

L'organe de contrôle de la commission SIA 279 a examiné conformément à la norme SIA 279:2011 les documents présentés pour le produit mentionné ci-dessus et a constaté que:

<p>Les contrôles de la conductivité thermique, soit le contrôle permanent de la qualité, l'auto-contrôle et le contrôle par un organisme accrédité, sont exécutés conformément à la norme SIA 279:2011.</p> <p>La déclaration relative à la conductivité thermique ou à la résistance thermique se base, selon la norme SIA 279:2011, sur 90% de la production (niveau de confiance 90%) dans les conditions suivantes: température moyenne 10°C, conditions de température et d'humidité normalisées 23/50, compte tenu des effets du vieillissement.</p>
<p>Les valeurs déclarées de conductivité thermique ou de résistance thermique relatives au produit mentionné peuvent être, selon la norme SIA 279:2011, chapitre 3, et la norme SIA 380/1:2009, chiffre 3.5.4, utilisées comme valeurs utiles pour les calculs et les vérifications de physique du bâtiment.¹</p>
<p>Date du contrôle: 13.03.2018</p>
<p>Cette validation est valable jusqu'au 31.12.2019.</p>

4 / 18010053

Commission SIA 279
Organe de contrôle «Matériaux de construction isolants»

Zurich, le 28.03.2018

R. Räss, président



R. Aeberli, Bureau de la SIA



¹ Les conditions climatiques normales, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, ne donnent lieu à aucune majoration. En cas de conditions spéciales de température et d'humidité les valeurs utiles sont à convertir selon EN ISO 10456.