



VKF Technische Auskunft Nr. 30419

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISOCOMPACT, MW-ECO 034

Beschreibung Wärmedämmplatte aus Glaswolle, RD=15-125kg/m³, D=10-280mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Prüfbericht 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Prüfbericht 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Klassifizierungsbericht 'RA22-0186' (28.09.2022); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0398' (29.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0024-d' (01.11.2020), Leistungserklärung 'SGI-CH-0068-d' (30.09.2021)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 06.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler